



STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE

Wydział Zarządzania Drogami

Gryfino, dnia 16 grudnia 2025 r.

ZD.7134.1.BRZ.37.2025.AD

Pan

Paweł Nikitiński

Radny Powiatu Gryfińskiego

Odpowiadając na Pana zapytanie nr 47/25 z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie zapadniętych studzienek kanalizacyjnych na ulicy Pomorskiej w Gryfinie informuję, że termin wiosenny, wskazany w naszej wcześniejszej odpowiedzi z dnia 12 listopada br., podyktowany jest warunkami technologicznymi określonymi dla materiałów planowanych do użycia. Zakres robót przewiduje bowiem zastosowanie specjalistycznych zapraw cementowych, których aplikację wykonuje się w temperaturach $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$. Realizacja robót w okresie zimowym niesie za sobą zatem ryzyko wadliwego ich wykonania. Nadmieniamy jednocześnie, że newralgiczna studzienka u zbiegu ulic Kołłątaja i Pomorskiej nie jest elementem kanalizacji deszczowej, tylko sanitarnej i za jej stan techniczny odpowiada Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

Do wiadomości:

BRZ w/m

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
inż. Arkadiusz Durma