

Gryfino, dnia 17.04.2009r.

ZD. MI.3432-8/09

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA WSZYSCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Budowa 18 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, o powierzchni 600 m², w miejscowości Gryfino przy ul. 9-go Maja**”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły w w/w postępowaniu:

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy niezłożenie jakiegokolwiek oświadczenia przez oferenta zawartego w części XV pkt 1 SIWZ zdecyduje o bezwzględnym odrzuceniu takiej oferty przez Inwestora?

Odpowiedź:

W przypadku braku w ofercie żądanych przez Zamawiającego dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający wzywa oferentów w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia żądanych dokumentów.

Jeżeli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oferent nie uzupełni brakujących dokumentów (oświadczeń) lub nie usunie (poprawi) błędów, Zamawiający na podstawie art. 24 ust.2 pkt.3 cyt. wyżej ustawy wyklucza z postępowania tych oferentów, którzy nie spełnili wymaganych warunków SIWZ.

Pytanie 2.

Czy w kalkulacji cenowej dotyczącej przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić dostarczenie i montaż odwodnienia liniowego ACO DRAIN? Jeżeli tak to proszę wskazać pozycję KNR z której należy takiej wyceny dokonać oraz obmiar tej pozycji?

Odpowiedź:

W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie i montaż odwodnienia liniowego ACO – DRAIN w ilości 22,00 m, według rys. Nr 3 szczegół A oraz rys. Nr 5.

W załączeniu poniżej przedmiar na w/w roboty.

Zakończono na pytaniu nr 2.

Aco-Drain

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Nakłady	Cena	R	M	S
1	KNR 2-31 0401-06 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kaLIII-IV obmiar = 22.0m							
	R:robocizna		r-q	0.446100	9.8142				
2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła obmiar = 22.0*0.03 = 0.660m ³							
	R:robocizna		r-q	9.880000	6.5208				
	M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III		m ³	0.030000	0.0198				
	M:piasek		m ³	0.340000	0.2244				
	M:woda		m ³	0.470000	0.3102				
	M:materiały pomocnicze		%	0.500000					
	M:mieszanka betonowa		m ³	1.040000	0.6864				
3	KNR 2-31 0606-03 analogia	Ścieki z prefabrykowanych elementów odwodnienia linowego Aco-Drain obmiar = 22m							
	R:robocizna		r-q	0.434700	9.5634				
	M:elementy odwodnienia linowego Aco-Drain kl. B-125		m	1.000000	22.0000				
	M:piasek		m ³	0.012300	0.2706				
	M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35		t	0.005100	0.1122				
	M:woda		m ³	0.008000	0.1760				
	M:materiały pomocnicze		%	0.500000					