



Oznaczenia:

- Kolorem zielonym oznaczono elementy istniejące
- Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane



- poczwórne gniazdo wtyczkowe typu Mosaic 45 z blokadą mechaniczną instalowane natynkowo przy korytku PCV



- rozdzielnica elektroenergetyczna



- wyłącznik pożarowy zasilacza UPS



- przewody elektroenergetyczne



- przewody elektroenergetyczne prowadzone pionowo



- przejście przewodów elektroenergetycznych na inną kondygnację



-4 - oznaczenie liczby przewodów YDYżo 3x2,5 mm2 (w nawiasie liczba przewodów z rezerwą)



10-3 - oznaczenie gniazda: nr_obwodu-nr_gniazda

Uwagi:

- Instalację rozprowadzić natynkowo w korytkach PCV.
- Przewody elektroenergetyczne układać w korytkach i rurkach ujętych w projekcie instalacji teleinformatycznej.
- W wspólnych korytkach PCV przewody elektroenergetyczne układać w innej komorze, niż kable instalacji teleinformatycznej.
- Gniazda wtyczkowe oznaczyć tak, jak na rysunkach.

(1) - gniazdo wtyczkowe podwójne.

 <p>Witold Ziolo LAN PROJEKT ul. Sw. Kingi 21, 71-032 Szczecin tel. +91 483 44 50, +608 430 442 wziolo@lanprojekt.pl</p>	<p>Nr projektu: 3D-2009-WZ</p> <p>Data: 04.2009</p>
<p>Tytuł projektu:</p> <p>Wydzielona instalacja elektroenergetyczna zasilająca urządzenia komputerowe w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4</p>	
<p>Tytuł rysunku:</p> <p>Plan instalacji – przyziemie</p>	
<p>Opracował:</p> <p>mgr inż. Witold Ziolo</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Projektował:</p> <p>inż. Krzysztof Niemcewicz 25/Sz/78</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Wersja:</p> <p>1</p>	<p>Skala:</p> <p>1:100</p> <p>Nr rysunku:</p> <p>2</p>