

Oznaczenia:

- Kolorem zielonym oznaczono elementy istniejące
- Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane



- poczwórne gniazdo wtyczkowe typu Mosaic 45 z blokadą mechaniczną instalowane natynkowo przy korytku PCV



- rozdzielnica elektroenergetyczna



- wyłącznik pożarowy zasilacza UPS



- przewody elektroenergetyczne



- przewody elektroenergetyczne prowadzone pionowo



- przejście przewodów elektroenergetycznych na inną kondygnację



-4 - oznaczenie liczby przewodów YDYżo 3x2,5 mm² (w nawiasie liczba przewodów z rezerwą)




10-3 - oznaczenie gniazda: nr_obwodu-nr_gniazda

Uwagi:

- Instalację rozprowadzić natynkowo w korytkach PCV.
- Przewody elektroenergetyczne układać w korytkach i rurkach ujętych w projekcie instalacji teleinformatycznej.
- W wspólnych korytkach PCV przewody elektroenergetyczne układać w innej komorze, niż kable instalacji teleinformatycznej.
- Gniazda wtyczkowe oznaczyć tak, jak na rysunkach.

(1) - gniazdo wtyczkowe podwójne.

| | | |
|--|-----------------|----------------------------|
|  <p>Witold Ziolo LAN PROJEKT ul. Sw. Kingi 21, 71-032 Szczecin tel. +91 483 44 50, +608 430 442 wziolo@lanprojekt.pl</p> | | Nr projektu: 3D-2009-WZ |
| | | Data: 04.2009 |
| Tytuł projektu: Wydzielona instalacja elektroenergetyczna zasilająca urządzenia komputerowe w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 | | |
| Tytuł rysunku: Plan instalacji – parter | | |
| Opracował: mgr inż. Witold Ziolo | | Podpis: |
| Projektował: inż. Krzysztof Niemcewicz 25/Sz/78 | | Podpis: |
| Wersja: 1 | Skala: 1:100 | Nr rysunku: 3 |