



Oznaczenia:

- Kolorem zielonym oznaczono elementy istniejące
- Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane



- poczwórne gniazdo wtyczkowe typu Mosaic 45 z blokadą mechaniczną instalowane natynkowo przy korytku PCV



- rozdzielnica elektroenergetyczna



- wyłącznik pożarowy zasilacza UPS



- przewody elektroenergetyczne



- przewody elektroenergetyczne prowadzone pionowo



- przejście przewodów elektroenergetycznych na inną kondygnację



-4 - oznaczenie liczby przewodów YDYżo 3x2,5 mm² (w nawiasie liczba przewodów z rezerwą)



10-3 - oznaczenie gniazda: nr_obwodu-nr_gniazda

Uwagi:

- Instalację rozprowadzić natynkowo w korytkach PCV.
- Przewody elektroenergetyczne układać w korytkach i rurkach ujętych w projekcie instalacji teleinformatycznej.
- W wspólnych korytkach PCV przewody elektroenergetyczne układać w innej komorze, niż kable instalacji teleinformatycznej.
- Gniazda wtyczkowe oznaczyć tak, jak na rysunkach.

(1) - gniazdo wtyczkowe podwójne.



Nr projektu:
3D-2009-WZ

Data:
04.2009

Tytuł projektu:
Wydzielona instalacja elektroenergetyczna zasilająca urządzenia komputerowe w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4

Tytuł rysunku:
Plan instalacji – poddasze 2

Opracował:
mgr inż. Witold Ziolo

Podpis:

Projektował:
inż. Krzysztof Niemcewicz
25/Sz/78

Podpis:

Wersja:
1

Skala:
1:100

Nr rysunku:
6