

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont korytarza w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11.06.10 w związku z ww. postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie wymaganych parametrów technicznych dotyczących wykładzin podłogowych.

Odpowiedź:

Wykładzina PVC homogeniczna prasowana o następujących parametrach technicznych:

Klasyfikacja użytkowania PN-EN 649+685	34/43
Grubość całkowita PN-EN 428	2,0mm
Grubość warstwy użytkowej PN-EN 429	2,0mm
Ciężar PN-EN430	max. 2,6kg/m ²
Odporność na ścieranie PN-EN 660-2	Grupa T
Wgniecenie resztkowe PN-EN 433	0,03mm
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1	B _{fl} -s1
Ocena higieniczna	pozytywna
Rezystancja elektryczna PN-EN 1081	<10 ⁹ Ohma
Odporność na poślizg PN-EN 14041	klasa DS.
Odporność na światło PN-ISO 105-B02	>7
Gwarancja	15 lat
Zabezpieczenie powierzchni	PUR