

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opracował:

Arkadiusz Prokowski

Specyfikacja techniczna:

Osprzęt instalacyjny na podstawie katalogu firmy Legrand		
Rodzaj osprzętu	ilość	
Gniazdo podwójne z stykiem ochronnym	66	szt.
Gniazdo hermetyczne z stykiem ochronnym	3	szt.
Ramka biała	69	szt.
Łącznik pojedynczy	22	szt.
Gniazdo dedykowane ze stykiem ochronnym dla zasilania komputerów	120	szt.
Ramka biała potrójna	40	szt.
Ramka biała	22	szt.
Oprawy na podstawie katalogu firmy THORN		
Zummtobel mellowlight V	66	szt.
ALULINE NAŚCIENNE 49 W	61	m
Oprawa oświetleniowa hermetyczna 2X18W	3	szt.
Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 2X18	2	kpl.
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa z modułem	3	kpl.
Profile z Aquaform Aliline Systemowe 4x39W	9	kpl.
Rozdzielnice na podstawie katalogu LEGRAND		
ZAMEK Z KLUCZEM	2	szt.
ROZŁ. IZOL. FRX 303 100 A	1	szt.
SYGNALIZATOR POTRÓJNY 250/500 V	2	szt.
ROZŁ. IZOL. FR 303	1	szt.
WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 10 A-30 mA AC	28	szt.
WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 16 A-30 mA AC	8	szt.
WKŁ. BEZP. CYL. GL 63 A 22 x 58 HPC	3	szt.
ROZŁĄCZNIK R303	1	szt.
ROZDZIELNIA NATYNKOWA 3x12	2	szt.
OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P	2	szt.
WYŁ. S 301 B 6 1P 6 A 6 kA	6	szt.
Pozostałe elementy		
uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m	10	kpl.
Drabika kablowa 600/600mm Baks	40	m
Wyłącznik p.poz	1	szt.
trójnik Baks	70	szt.
Przewody		
YDY 3x2,5 mm ²	560	m
YDY 4x1,5 mm ²	290	m
YKY 5x25mm ²	30	m

Opis sprzętu**ilość**

Sieć teleinformatyczna	
Przewód UTP kat. 6e [m]	450m
Gniazdo 2xRJ 45 kat 6	40 szt.
Kabel krosowniczy	32 szt.
Moduł 24p Gig-T (J8768A) do switcha Procurve 4208 (J8773A)	3
Centrala telefoniczna wraz z wyposażeniem MAC6400	1 szt.
Pozostałe elementy	
rurki instalacyjne fi 12	890 m
listwa elektroinstalacyjna	790 m
Drabika kablowa 600/600mm Baks	34m
trójnik Baks	70 szt.
Złącza na kable	100 szt.

UWAGA:

Dopuszcza się stosowanie elementów innych producentów o parametrach nie gorszych niż te zawarte w specyfikacji .