

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku sanatoryjnego na cele usług rehabilitacyjno – terapeutycznych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie ”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 113. poz. 759 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniach 8 lipca 2011 r. w związku z ww. postępowaniem:

Pytanie nr 1:

W projekcie CCTV na schemacie ideowym występuje klawiatura sterująca natomiast brak jest jej w przedmiarze. Czy należy ją ująć w wycenie?

Odpowiedź:

Proszę uwzględnić klawiaturę sterującą do obsługi rejestratora. W rozwiązaniu jest przyjęta klawiatura wyposażona w port LAN i pracująca w tym standardzie z rejestratorem.

Jako rozwiązanie dodatkowe została zaproponowana mysz USB z przedłużaczem do 50m, aby ułatwić pracę obsługi. Możliwe jest pełne sterowanie myszą wszystkimi funkcjami rejestratora.

Tym samym zamawiający modyfikuje SIWZ dodając poz. w przedmiarze dotyczącą klawiatury.

Pytanie nr 2:

Jaka funkcje w systemie pełni switch komputerowy i jak zapewnić jego współpracę z klawiaturą telemetryczną (połączenie pokazane w schemacie – pracuje ona na łączu szeregowym RS-485?

Odpowiedź:

Switch komputerowy jest konieczny do połączenia rejestratora z siecią LAN oraz z klawiaturą dedykowaną.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę opraw na równoważne.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczywiście dopuszcza zamianę opraw na równoważne.