

Gryfino, dnia 1 sierpnia 2011 r.

ZD.272.07.2011.MI

Uczestnicy postępowania
wszyscy

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont nawierzchni drogi powiatowej, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1418Z Mieszkowice – Gozdowice w miejscowości Czelin”.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający, w związku ze złożonym zapytaniem do SIWZ w dniu 10.02.2011 r., wyjaśnia i jednocześnie na mocy art. 38 ust. 4 pzp dokonuje poniższych modyfikacji:

PYTANIE nr 1.

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie asfaltu 50/70 do produkcji masy na warstwę ścieralną?

ODPOWIEDŹ:

Tak, zamawiający nie widzi przeciwwskazań.

Zakończono odpowiedzi na pytaniu nr 1.

.....