

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja dachu w budynku łącznika internatu i stołówki przy ZSP Nr 2 w Gryfinie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20.04.2015 w związku z ww. postępowaniem jednocześnie modyfikując SIWZ w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

W opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazał: przedmiar robót, specyfikację techniczną robót oraz dokumentację projektową. Pomiędzy tymi dokumentami jest rozbieżność, gdyż w przedmiarze robót materiałem termoizolacyjnym jest styropian a w specyfikacji technicznej jest wskazane docieplenie stropodachu granulatem celulozowym Ekofiber.

Którym materiałem należy wykonać docieplenie stropodachu?

Odpowiedź:

Do wyceny przedmiotu zamówienia należy przyjąć materiał z przedmiaru robót (styropian).

Pytanie nr 2:

W przedmiarze robót ujęty został styropian gr. 10cm, natomiast w specyfikacji technicznej granulaty wełny gr. 18cm. Którą grubość należy wycenić?

Odpowiedź:

Do wyceny przedmiotu zamówienia należy przyjąć materiał z przedmiaru robót (styropian gr. 10 cm).

Pytanie nr 3:

Czy należy wymienić rynny i rury spustowe? Jeżeli tak to proszę podać ilość.

Odpowiedź:

Nie. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany rynien i rur spustowych.

Pytanie nr 4:

W przedmiarze w pozycji nr 3 w opisie istnieje zapis papa grubość 5,7 mm oraz gwarancja 15 lat, Icopal S.A. daje imienną gwarancję w przypadku wykonania przez Wykonawcę który posiada imienny Certyfikat. Proszę określić grubość papy i podać informacje czy Zamawiający wymaga załączenia Certyfikatu do oferty oraz czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia przez Wykonawcę imiennej gwarancji na 15 lat.

Odpowiedź:

Wykonawca może użyć materiału równoważnego czyli o tych samych parametrach i właściwościach. Certyfikaty i inne dokumenty dot. materiałów nie są niezbędne na etapie składania ofert. Będą one wymagane w terminach określonych w Części III SIWZ.

Pytanie nr 5:

W systemie Szybki Syntan SBS aby uzyskać imienny certyfikat na 15 lat gwarancji wymaga zastosowania następujących warstw:

- Siplast Primer Szybki grunt SBS
- papa wierzchniego krycia Termik Top
- i potencjalnie Silver Primer Szybki lakier SBS

Czy wykonawca w ofercie ma ująć w kosztorysie dodatkowe pozycje dotyczące kosztów: Siplast Primer Szybki grunt SBS oraz Silver Primer Szybki lakier SBS?

Odpowiedź:

Nie. Kosztorys szczegółowy ma obejmować pozycje tylko z przedmiaru robot – zał. nr 7 do SIWZ..