

Gryfino, dnia 19 lipca 2017 r.

Znak sprawy: RI.2721.9.2017.MW

**Uczestnicy postępowania  
wszyscy**

dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. „Modernizacja instalacji sygnalizacji p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły w dniu 19.07.2017 r.:

**Pytanie nr 1)**

W załączonej przez Państwa dokumentacji (pn. rzuty pomieszczeń) nie są podane wystarczające informacje, niezbędne w przygotowaniu dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem systemy detekcji pożaru. Prosimy więc o przekazanie informacji dotyczącej posiadania aktualnej dokumentacji projektowej zawierającej nie tylko podkłady architektoniczne, ale również przekroje pomieszczeń, na nie naniesionych (w tym pomieszczeń posiadających, podwieszane sufity, podłogi techniczne, etc.).

W przypadku, gdy wyżej wymieniona dokumentacja jest w posiadaniu Zamawiającego, czy możliwe jest, aby Zamawiający udostępnił ją w formie plików edytowalnych .dwg?

W przypadku braku w/w materiałów **czy Zamawiający przewiduje dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej mającej na celu ustalenie zakresu prac?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w posiadaniu ww. materiałów. Zamawiający zaleca wizję lokalną oraz zapoznanie się z dokumentacją istniejącego systemu w DPS Nowe Czarnowo.

**Pytanie nr 2)**

W związku z posiadaniem przez Zamawiającego czujek izotopowych dymu, Zamawiający powinien wymagać od oferentów niezbędnych uprawnień, tj. Zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności, o której mowa w artykule 4 ust. 1 i 9 Prawo atomowe, polegającej na: obrocie, transporcie, składowaniu i obsłudze w zakresie: instalowania, konserwacji kontroli szczelności źródeł izotopowych czujek dymu oraz decyzję Państwowej Agencji Atomistyki o nadaniu uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej. **Czy w związku z powyższym, Zamawiający wymaga od oferentów załączenia do oferty w/w dokumentów?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ww. dokumentów od Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający przypomina treść pkt. 1.4 zaproszenia do złożenia oferty tj.:

„Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami.”

**Pytanie nr 3)**

Czy w związku z koniecznością wyjaśnienia kwestii formalnych Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu składania ofert do dnia 28.07.2017 roku?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść zaproszenia do złożenia oferty w następujący sposób:

- pkt 9 zaproszenia otrzymuje brzmienie:

„Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia **28 lipca 2017 r. do godz. 13<sup>00</sup>** w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.”