



Projektowana rozdzielnia główna RG

Istniejące złącze ZKPP przy granicy działki




Po=90,2W  
Io=144,7A




Pi = 228,4kW  
Po = 90,2kW  
kz = 0,4  
Io = 144,7kW

Proj. tablica strzelnicy




PROJEKTOWANE ODBIORY  
Pobl=9,89kW

Proj. tablica elektryczna




PROJEKTOWANE ODBIORY  
Pobl=11,6kW

Proj. tablica bufetu




PROJEKTOWANE ODBIORY  
Pobl=14,53kW

Proj. rozdzielnica wentylacji




PROJEKTOWANE ODBIORY  
Pobl=43,52kW

proj. tablica warsztatowa TW1




PROJEKTOWANE ODBIORY  
Pobl=22,23kW

proj. tablica warsztatowa TW3



PROJEKTOWANE ODBIORY  
Pobl=14,38kW

proj. tablica warsztatowa TW2



PROJEKTOWANE ODBIORY  
Pobl=6,08kW

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN-C-S

REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPR.	ZATW.
Projekt		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH PRZY ZSP NR 2 W GRYFINIE			
Adres		NA ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PRZY ULICY ŁUŻYCKIEJ 91 W GRYFINIE			
Faza		ŁUŻYCKA 91, 74-100 GRYFINO, dz. nr 236/2, obręb 0005			
		PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY	Data SIERPIEŃ 2016		Nr. projektu 16005


	Inwestor STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
--	---

 70 - 454 SZCZECIN al. Papieża Jana Pawła II 28/7 tel. 0914240439 fax. 0914240440 biuro@ch2architekci.pl	NAZWA RYSUNKU  SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA SCHEMAT RG CZĘŚĆ 1
--	---

Główny projektant: mgr inż. Mariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/11	Opracował: mgr inż. Krzysztof Bil	Sprawdzający: mgr inż. Piotr Markowski ZAP/0218/PWOE/11
---	--------------------------------------	---

Branża ELEKTRYCZNA	Format A3	Skala —	Nr rysunku E.2.1	Revizja —
-----------------------	--------------	------------	---------------------	--------------

RG– odbiory modułowe






Oznaczenie obwodu	RG/G1	RG/G2	RG/G3	RG/G4	RG/G5	RG/G6	RG/RACK	RG/O1	RG/O1a	RG/O2	RG/O2a
Przeznaczenie	gniazdo 230	gniazda 230	gniazda 230	gniazdo 230	gniazda 230	gniazda 230	gniazda 230	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie
	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	szafa	podstawowe	awaryjne	podstawowe	awaryjne
							RACK				
Przewód/Kabel	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5
Moc instalowana	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	2,0kW	0,6kW	0,1kW	0,6kW	0,1kW

$$P_i=228,4\text{kW}$$
$$P_o=90,2\text{kW}$$
$$k_z=0,4$$
$$I_o=144,7\text{A}$$
$$U_n=230/400\text{V}$$
$$\cos\phi=0,93$$

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN–S

REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPR.	ZATW.
Projekt	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH PRZY ZSP NR 2 W GRYFINIE NA ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PRZY ULICY ŁUŻYCKIEJ 91 W GRYFINIE				
Adres	ŁUŻYCKA 91, 74-100 GRYFINO, dz. nr 236/2, obręb 0005				
Faza	PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY		Data SIERPIEŃ 2016	Nr. projektu 16005	
			Inwestor STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino		
 70 - 454 SZCZECIN al.Papieża Jana Pawła II 28/7 tel. 0914240439 fax. 0914240440 biuro@ch2architekci.pl			NAZWA RYSUNKU  SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA SCHEMAT RG CZĘŚĆ 2		
Główny projektant: mgr inż. Mariusz Piątkowski ZAP/0125/PW0E/11			Opracowała: mgr inż. Krzysztof Bil		Sprawdzający: mgr inż. Piotr Markowski ZAP/0218/PO0E/11
Branża ELEKTRYCZNA			Format A3	Skala —	Nr rysunku E2.2  Rewizja —

[illegible]