


Tablica strzelnicy TS





Oznaczenie obwodu	TS/04	TS/04a	TS/05	TS/05a	TS/06	TS/06a	TS/07	TS/07a	TS/08	TS/08a
Przeznaczenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie
	podstawowe	awaryjne	podstawowe	awaryjne	podstawowe	awaryjne	podstawowe	awaryjne	podstawowe	awaryjne
Przewód/kabel	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5
Moc instalowana	0,6kW	0,1kW	0,6kW	0,1kW	0,6kW	0,1kW	0,6kW	0,1kW	0,6kW	0,1kW

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN-S

Pi=21,10kW
Po=9,89kW
Kz=0,43
Io=15,30A
Un=230/400V
cosφ=0,93

REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPR.	ZATW.
Projekt	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH PRZY ZSP NR 2 W GRZYFIE				
Adres	NA ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PRZY ULICY ŁUŻYCKIEJ 91 W GRZYFIE				
Faza	ŁUŻYCKA 91, 74-100 GRZYFNO, dz. nr 236/2, obręb 0005				
PROJEKT BUDOWLANY / WYKONANICZY			Data SIERPIEŃ 2016	Nr. projektu 16005	
			Inwestor STAROSTWO POWIATOWE W GRZYFIE ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfno		
NAZWA RYSUNKU			SCHEMAT ROZDZIELNICY TS		
					
70-464 SZCZECIN al. Rajpłota iana Pawła II 28/7 tel. (091426)5914, (091426)40 biuro@ch2architektura.pl					
Opracował: mgr inż. Krzysztof Bili			Sprawdzał: mgr inż. Piotr Markowski ZAP/0218/P00E/11		
Określił projektant: mgr inż. Marcin Piątkowski ZAP/0125/PW0E/11					
Brzoza	ELEKTRYCZNA	Format A3	Skala —	Nr rysunku E9	Rewizja —