

RI.2720.05.2018.SD

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 02.05.2018 w związku z ww. postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści kolumny o przekrojach ramion innych niż w opisie? Np. przekrój prostokątny, kwadratowy, okrągły?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ww. sprzęt nie jest przedmiotem zamówienia. Wymieniono go w dokumentacji technicznej na potrzeby opisu przyłączy zgodnie z pozycją „Urządzenia i sprzęt wymagający przygotowania przyłączenia do instalacji na etapie realizacji budowy” str. 106 i dalsze w części opisowej dokumentacji projektowej. Wskazanie charakterystyki urządzeń i sprzętu w tej części ma za zadanie sprecyzowanie wymagań przyłączy/instalacji ew. rozwiązań konstrukcyjnych, jakie mają zostać wykonane na etapie realizacji prac budowlanych względem planowanych dostaw wyposażenia na etapie późniejszym.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości ramienia za pomocą śruby napędzanej elektrycznie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ww. sprzęt nie jest przedmiotem zamówienia. Wymieniono go w dokumentacji technicznej na potrzeby opisu przyłączy zgodnie z pozycją „Urządzenia i sprzęt wymagający przygotowania przyłączenia do instalacji na etapie realizacji budowy” str. 106 i dalsze w części opisowej dokumentacji projektowej. Wskazanie charakterystyki urządzeń i sprzętu w tej części ma za zadanie sprecyzowanie wymagań przyłączy/instalacji ew. rozwiązań konstrukcyjnych, jakie mają zostać wykonane na etapie realizacji prac budowlanych względem planowanych dostaw wyposażenia na etapie późniejszym.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści panele o innych kształtach kloszy niż półkolisty?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ww. sprzęt nie jest przedmiotem zamówienia. Wymieniono go w dokumentacji technicznej na potrzeby opisu przyłączy zgodnie z pozycją „Urządzenia i sprzęt wymagający przygotowania przyłączenia do instalacji na etapie realizacji budowy” str. 106 i dalsze w części opisowej dokumentacji projektowej. Wskazanie charakterystyki urządzeń i sprzętu w tej części ma za zadanie sprecyzowanie wymagań przyłączy/instalacji ew. rozwiązań konstrukcyjnych, jakie mają zostać wykonane na etapie realizacji prac budowlanych względem planowanych dostaw wyposażenia na etapie późniejszym.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający będzie wymagał rur i złączek jako wyrobu medycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający - zgodnie z dokumentacją projektową i częścią G dot. instalacji gazów medycznych - wymaga aby rurociągi miedziane i system złączy do gazów medycznych dostarczane były jako odrębny wyrób medyczny zgodnie z przepisami i normami przywołanymi w tej części dokumentacji projektowej, włącznie z opisanym standardem cechowania.