

Gryfino, dnia 11 lipca 2018 r.

RI.2720.08.2018.SD

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11.07.2018 w związku z ww. postępowaniem oraz modyfikację SIWZ:

Pytanie nr 1

W specyfikacji szczegółowej zał 7c, pozycja „uchwyt tarczy z kulochwytem” czy dotyczy uchwytu i przechwytywacza dla broni pneumatycznej czy kulochwytu dla broni kulowej ?

Odpowiedź: W strzelnicy 50m dla tarcz elektronicznych do strzelań z broni małokalibrowej należy zastosować kulochwyty dla broni kulowej dla każdej z tarcz.

Pytanie nr 2

Czy kable sygnałowe LTW 65m (komputer - tarcza) mają być ułożone bezpośrednio na podłodze , korytkach kablowych, tunelach montażowych czy w jakiś inny sposób ?

Odpowiedź:

W związku z architekturą budynku i pomieszczeń, w których zlokalizowane są strzelnice informujemy, że strzelnica na 50m nie jest odrębnym pomieszczeniem. Linia ognia na tej strzelnicy zlokalizowana jest na podwyższeniu (antresoli) ok.2,2-2,4 m od poziomu podłogi (pomieszczenie nr 11 na rzucie parteru), pociski przechodzą przez dwie ściany grodziowe z odpowiednimi oknami strzeleckimi by ostatecznie trafić do linii tarcz umieszczonych na podeście na odpowiedniej wysokości w pomieszczeniu nr 13, w której na poziomie posadzki zlokalizowana jest strzelnica 10m.

W związku z powyższym okablowanie linii tarcze-komputery strzelnicy 50m powinno być podwieszone pod sufitem w korytkach kablowych w 2-3 wiązkach.

W związku z powyższym modyfikuje się treść SIWZ w następujący sposób:

1. Załączniki do SIWZ nr 7a, 7b i 7c otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszego pisma.
2. Wprowadza się załącznik 7d do SIWZ, w którym załącza się dokumentację zdjęciową pomieszczeń przeznaczonych na strzelnice oraz dokumentację projektową tych pomieszczeń (rzuty i przekroje).
3. Punkt III.1.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowi załącznik nr 7 a), b), c), 7d) do SIWZ.”

Załączniki:

1. Zmodyfikowane załączniki nr 7a, 7b, 7c do