

Gryfino, dnia 27 luty 2020 r.

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie systemu oddymiania i wydzielenia pożarowego klatek schodowych w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 24.02.2020 w związku z ww. postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dysponuje zestawieniem stolarki okiennie-drzwiowej z wymiarami, podziałami i innymi informacjami dotyczącymi konstrukcji? Jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie takiego zestawienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem stolarki okiennie-drzwiowej.

Pytanie nr 2:

Czy w zakres zamówienia wchodzi także roboty związane z obróbkami po pracach budowlanych? W przedmiarze ogólnobudowlanym nie ma pozycji, która by się do tego odnosiła.

Odpowiedź:

Tak. W zakres zamówienia wchodzi roboty związane z obróbką w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu sprzed wykonania robót.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający jest pewny, że istniejące drzwi w których zaplanowano montaż elektrozaczepu i siłownika napowietrzania nadają się do przerobienia? Co w sytuacji, gdy okaże się, że z przyczyn technicznych drzwi nie nadają się do przystosowania jako napowietrzające?

Odpowiedź:

Zgodnie z rozwiązaniem projektowym załączonym do SIWZ wskazane drzwi nadają się do przerobienia. W przypadku, gdy drzwi nie nadadzą się do przystosowania, a więc w przypadku błędu projektowego, Zamawiający uzna wymianę drzwi jako prace dodatkowe.

Pytanie nr 4:

W przedmiarze ogólnobudowlanym w poz. 7 Zamawiający umieścił 2 szt. elektrozaczepu. Z rysunków projektowych wynika iż powinny być 4 szt. Prosimy o określenie prawidłowej liczby elektrozaczepów do założenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w Części III ust. 1.6 pkt 3) SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia określony został w Części III SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót z projektem budowlanym i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie ryczałtowej.

Oznacza to, że dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna są głównymi dokumentami na podstawie których Wykonawca składa ofertę. Przyjmuje się, że roboty określone w tych dokumentach, a nie wymienione w pomocniczo załączonym przedmiarze są uwzględnione w ofercie Wykonawcy.

Pytanie nr 5

Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki do wymiany i montażu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki do wymiany i montażu.

Pytanie nr 6

Prosimy o zamieszczenie obliczeń systemu oddymiania.

Odpowiedź:

Obliczenia systemu oddymiania znajdują się w projekcie Grawitacyjnego Systemu Oddymiania (nowo załączony załącznik nr 11).

Pytanie nr 7

Czy okna podlegają wymianie na okna oddymiające, czy należy wyposażyć istniejące okna w siłowniki? W opisie i przedmiarze występują rozbieżne informacje.

Odpowiedź:

Okna podlegają wymianie na okna oddymiające. Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 8

Prosimy o wskazanie na rzutach miejsca montażu okien w klasie odporności ogniowej EI60 wraz z podaniem ich wymiarów.

Odpowiedź:

Miejsce montażu okien w klasie odporności EI60 wraz z podaniem ich wymiarów są przedstawione na stronie 7 projektu Grawitacyjnego Systemu Oddymiania (nowo załączony załącznik nr 11).

Pytanie nr 9

Czy w drzwiach napowietrzających klatkę KL2 siłowniki mają otwierać oba skrzydła drzwi dwuskrzydłowych czy tylko jedno skrzydło? Jeżeli oba to w jaki sposób ma być ryglowane skrzydło bierne?

Odpowiedź:

Mają otwierać tylko jedno skrzydło – rys nr E2/SO.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez:

- 1) **zmianę załącznika nr 11 do SIWZ** – projektu (nowy załącznik nr 11 w załączeniu do niniejszego pisma).
- 2) zmianę zapisów w Części XVII SIWZ: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT tj.:
 1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia **12 marca 2020 r. do godz. 13.30** w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12 marca 2020 r. o godz. 14.00** w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 – sala obrad (I piętro).