

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 2026-09-25

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Gryfiński

**Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu GRY1501C z dnia 2021-03-24

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1501C.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

74-519 Babin, dz. nr 4/18, obr. 0016, gm. Trzcińsko-Zdrój, pow. gryfiński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_GLT	44,5	PEM	2535 W	10°	0-6°	900 MHz
2	11_GLT	44,5	PEM	6295 W	10°	0-6°	1800 MHz
3	12_V	44,5	PEM	5636 W	10°	0-10°	800 MHz
4	21_GLT	44,5	PEM	2535 W	130°	0-9°	900 MHz
5	21_GLT	44,5	PEM	6295 W	130°	0-9°	1800 MHz
6	22_V	44,5	PEM	5636 W	130°	0-10°	800 MHz
7	31_GLT	44,5	PEM	2535 W	250°	0-9°	900 MHz
8	31_GLT	44,5	PEM	6295 W	250°	0-9°	1800 MHz
9	32_V	44,5	PEM	5636 W	250°	0-10°	800 MHz
10	RL1	46	PEM	1230 W	165°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHKLN	44,5	PEM	2535 W	10°	0-10°	900 MHz
2	11_GHKLN	44,5	PEM	10496 W	10°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHKLN	44,5	PEM	11144 W	10°	0-10°	2100 MHz
4	12_V	44,5	PEM	5636 W	10°	0-10°	800 MHz
5	21_GHKLN	44,5	PEM	2535 W	130°	0-10°	900 MHz
6	21_GHKLN	44,5	PEM	10496 W	130°	0-10°	1800 MHz
7	21_GHKLN	44,5	PEM	11144 W	130°	0-10°	2100 MHz
8	22_V	44,5	PEM	5636 W	130°	0-10°	800 MHz
9	31_GHKLN	44,5	PEM	2535 W	250°	0-10°	900 MHz
10	31_GHKLN	44,5	PEM	10496 W	250°	0-10°	1800 MHz
11	31_GHKLN	44,5	PEM	11144 W	250°	0-10°	2100 MHz
12	32_V	44,5	PEM	5636 W	250°	0-10°	800 MHz
13	RL1	46	PEM	6166 W	165°		23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-


8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr SP- 135G/26/OS z dnia 2026-09-24, Nr akredytacji PCA – .

Koordinator OŚ
Magdalena Sokół
kom. 790006481

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena Kalarzyna Sokół
Data: 2026.09.25 16:07:15 CEST



PEŁNOMOCNICTWO Nr 25/09/2021

Działając w imieniu Spółki pod firmą **P4 sp. z o. o.**, z siedzibą i adresem w Warszawie, przy ul. Wynałazek 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000217207, NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy w wysokości 48.856.500,00 złotych („Spółka”), niniejszym udzielamy pełnomocnictwa:

Pani Magdalenie Sokół
legitymującemu się nr PESEL 84032806102
(„Pełnomocnik”)

do:

1. reprezentowania Spółki przed organami administracji państwowej i samorządowej we wszystkich instancjach, w sprawach związanych z budową, eksploatacją i rozbiórką infrastruktury telekomunikacyjnej oraz do składania w tych sprawach oświadczeń do urzędów, w szczególności do złożenia w imieniu Spółki oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
2. nieograniczonego wstępu na teren przedmiotu najmu/dzierżawy i podjęcia działań związanych z budową stacji bazowej;
3. dokonywania w imieniu Spółki odbiorów przedmiotu najmu/dzierżawy w związku z zawartymi przez Spółkę umowami najmu/dzierżawy oraz do podpisywania w imieniu Spółki protokołów przejęcia przedmiotu najmu/dzierżawy;
4. negocjowania warunków umowy najmu/dzierżawy nieruchomości w celu realizacji inwestycji Spółki tj. budowy i eksploatacji stacji bazowych telefonii komórkowej, w tym do dokonywania ustaleń faktycznych i oględzin nieruchomości - pełnomocnik nie jest upoważniony do zawarcia samej umowy najmu/dzierżawy (nie jest upoważniony do jej podpisania).


Pełnomocnik w zakresie udzielonego pełnomocnictwa nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo wygasa w przypadku zaistnienia jednej z poniżej wymienionych zdarzeń:

- 1) z chwilą ustania stosunku pracy pomiędzy Spółką i pełnomocnikiem lub z chwilą rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usług pomiędzy Spółką a pełnomocnikiem,
- 2) z chwilą odwołania pełnomocnictwa,
- 3) w innych przypadkach określonych przepisami prawa.

Warszawa, dnia 29 września 2021 roku.

W imieniu Spółki:


Dokument podpisany
przez MICHAŁ
ANDRZEJ
ZIÓLKOWSKI
Data: 2021.10.04
10:07:04 CEST


Dokument podpisany
przez PIOTR
ARTUR KURLATA
Data: 2021.10.04
10:09:28 CEST



AB 413

RADIOLOG S.C.
71-026 Szczecin, ul. Dworska 46
tel. 726-03-02-81
e-mail: radiolog@radiologsc.pl

SPRAWOZDANIE NR SP- 135G/26/OS

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4

Numer: GRY1501

Adres: 74-519 Babin, dz. nr 4/18

pow. gryfiński

woj. zachodniopomorskie

Zleceniodawca: P4 sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Okręg Gdańsk

SPRAWOZDANIE NR SP- 135G/26/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celów ochrony środowiska

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU**1. Zleceniodawca:**

- **nazwa:** P4 sp. z o.o.
- **adres:** ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:

- **obiekt:** Stacja bazowa telefonii komórkowej P4
- **numer:** GRY1501
- **miejsce:** 74-519 Babin, dz. nr 4/18, woj. zachodniopomorskie
- **współrzędne geograficzne:** 52°53'06.46"N, 14°38'49.04"E

II. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM (dane otrzymane od Zleceniodawcy)***Tabela 1.** Parametry systemu nadawczo-odbiorczego 2100, 1800, 900, 800 MHz

Parametry systemów nadawczo-odbiorczych						
Charakterystyka promieniowania			Kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/doba]			24			
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne			
L.p.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasma [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ATR4518R6	10	44,5	900	0 - 10	24175
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
2	Huawei ADU4516R6	10	44,5	800	0 - 10	5636
3	Huawei ATR4518R6	130	44,5	900	0 - 10	24175
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
4	Huawei ADU4516R6	130	44,5	800	0 - 10	5636
5	Huawei ATR4518R6	250	44,5	900	0 - 10	24175
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
6	Huawei ADU4516R6	250	44,5	800	0 - 10	5636

***Tabela 2.** Parametry radiolinii

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
l.p	Linia radiowa			Antena			
	typ /(producent)	Częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	Typ/ producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	23	28	A23D06/Huawei	0,6	165	46,00

* dane dostarczone przez klienta

Inne źródła PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu występują inne źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego.

III. OPIS POMIARÓW

Cel badań: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w otoczeniu instalacji wytwarzających takie pola.

1. Data pomiarów: 24.09.2026 r.

2. Nazwiska osób wykonujących pomiary: Janusz Rzepka

3. Upoważnienie do wykonywania pomiarów: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

4. Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawił Zleceniodawca

5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

1.	Miernik	NBM- 520 nr D-2227 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95%
	Sondy pomiarowe	EF9091 nr A-0138, zakres pracy: a) temperaturowy od -20°C do 50°C, b) wilgotność < 93%
	Zakres pomiaru pola	EF9091: 1,0 ÷ 300 V/m
	Zakres pomiaru częstotliwości	EF9091: 80 MHz ÷ 90 GHz
	Podane wartości niepewności to niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2 dla pomiaru składowej elektrycznej sondy:	EF9091 w paśmie częstotliwości 80 MHz ÷ 10 GHz: wynosi 24,8 % EF9091 w paśmie częstotliwości 80 MHz ÷ 90 GHz: wynosi 8,1 dB
	Świadectwa wzorcowania mierników Narda - NBM- 520 nr D-2227	LWiMP/W/117/26 z dnia 12.03.2026 r. . wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Nr akredytacji nr AP 078.
	Sprawdzanie bieżące mierników Narda - NBM- 520 nr D-2227	Według procedury określonej w Instrukcji roboczej IR-01
2.	Miernik/termohigrometr	Termik+S nr 1550823
	Zakres pomiaru temperatury	od - 30°C do + 70°C
	Zakres pomiaru wilgotności	od 0% do + 100%
	Świadectwo wzorcowania	nr 0129/AH/24, z dnia 24 stycznia.2024 r., wydane przez MUTECH
3.	Przymiar wstępowy/ dalmierz	typ MBI -50 / DISTO™ D510
	Długość pomiaru	50 m; / 250 m
	Świadectwo wzorcowania / certyfikat	6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urząd Miar w Gdańsku / 1096688857 z dnia 03 marca 2021 r
4	Odbiornik GPS	Garmin GPSMAP 64s
	Dokładność	0,1°

6. Metodyka wykonania pomiarów:

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

7. Przepisy prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie poziomów pól elektromagnetycznych środowisku (Dz. U. RP z dnia 19.12.2019, poz. 2448).
2. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025, poz. 647 tekst jednolity).

8. Opis warunków w jakich były wykonane pomiary:

Stacja bazowa GRY1501 usytuowana jest na terenie przepompowni ścieków w miejscowości Babin. W otoczeniu stacji znajdują się pola, tereny leśne, nieużytki oraz budynki mieszkalne i gospodarcze.

Anteny i nadajniki RRU zamontowane są na wieży a szafa APM jest przy podstawie wieży.

Analiza parametrów technicznych wykazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w paśmie częstotliwości: 2100, 1800, 900, 800 MHz.

Moc wyjściowa w.cz. nadajników doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderów.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten sektorowych: 10°, 130°, 250° oraz azymutem anteny radiolinii: 165° do odległości dla których stwierdzono, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, w miejscach dostępnych dla ludności, występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą od badanej instalacji w godzinach 8³⁰÷12⁰⁰ podczas rzeczywistej pracy urządzeń wytwarzających pola. Anteny sektorowe ustawiono dla średniego pochylenia wiązek.

Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.

Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczającego stację bazową.

8.1. Warunki meteorologiczne / środowiskowe:

	Temperatura [°C]	Wilgotność [%]	Opady atmosferyczne
początek badań	12,3	82,6	nie wystąpiły
koniec badań	14,9	78,4	nie wystąpiły

9. Sposób identyfikacji widma częstotliwości:

Częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę.

IV. WYNIKI POMIARÓW

Wyniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary.

załącznik nr 1 – tabela z wynikami pomiarów

Oznaczenia pionów: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy.

Piony pomiarowe oznaczone literą nie są ujęte w zał. graficznym i położone są do 10m od ogrodzenia.

Wynik pomiaru, to uśredniona wartość zmierzona w danym pionie pomiarowym powiększona o:

- rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ (zgodnie z zapisami w tabeli 3- opis zestawu pomiarowego).

< 1,0 V/m - wartość mezurandu odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, do dalszej analizy przyjmuje się wartość 1,0 V/m.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna	Składowa magnetyczna
Zakres częstotl. pola elektromagnetycznego		
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$ V/m	$0,0037 \times f^{0,5}$ A/m
Od 2 GHz do 300 GHz	61 V/m	0,16 A/m

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WM_E i WM_H przyjęto najniższe wartości dopuszczalne poziomów pól elektromagnetycznych w/w zakresów częstotliwości tj. WM_E 28 V/m i WM_H 0,073 A/m.

V. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI

Na podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu, stwierdza się, że w otoczeniu Stacji bazowej GRY1501 zlokalizowanej w miejscowości Babin na działce nr 4/18, powiat gryfiński, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

■ Sprawozdanie zawiera 5 stron i 3 załączniki:

- nr 1 – tabela z wynikami pomiarów,
- nr 2 – mapa z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu,
- nr 3 – fotografia obiektu

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Radiolog S.C. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium Radiolog S.C. ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami pozyskanymi od klienta.

■ Otrzymują:

1. Zleceniodawca: P4 sp. z o.o. - 1 egz.
2. a / a: 1 egz.

Sprawozdanie autoryzował:

Sprawozdanie sporządził:

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Mariusz
Piotrowski
Data: 2026.09.25 07:49:48 CEST

Mateusz Rzepka

KONIEC SPRAWOZDANIA

Szczecin, dn. 25.09.2026 r.

Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji bazowej GRY1501.

Pion pomiarowy	Miejsce pomiaru (współrzędne geograficzne)		Ezm	Niepewn ość	Niepewn ość	Ezm z niepewnoś cią	Wartość gr. dla pola E	Wartość gr. dla pola H	Wskaźnik WM _E	Natężenie pola H	Wskaźnik WM _H	Kierunek pomiarowy [°]
			[V/m]	[%]	[V/m]	[V/m]	[V/m]	[A/m]		[A/m]		
Tak	Szerokość geograficzna	Długość geograficzna	Tak	Tak	Wyliczane automatycznie		Tak	Tak	Wyliczane automatycznie			Tak
1A GKP	52,8852158	14,6469803	1,2	24,8	0,30	1,50	28	0,073	0,053	0,0040	0,054	10
2 GKP	52,885788	14,6471472	1	24,8	0,25	1,25	28	0,073	0,045	0,0033	0,045	10
3 GKP	52,8864517	14,6473417	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	10
4 GKP	52,8873291	14,6476002	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	10
5 GKP	52,8882179	14,6478586	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	10
6 GKP	52,8890991	14,6481142	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	10
7 GKP	52,8890991	14,6481142	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	10
8A GKP	52,8850708	14,6470671	1,4	24,8	0,35	1,75	28	0,073	0,062	0,0046	0,063	130
9 GKP	52,8847847	14,6477032	1,5	24,8	0,37	1,87	28	0,073	0,067	0,0050	0,068	130
10 GKP	52,8843956	14,6486168	1,2	24,8	0,30	1,50	28	0,073	0,053	0,0040	0,054	130
11 GKP	w budynku Babin 5, II kondg. pokój w otwartym oknie		1	24,8	0,25	1,25	28	0,073	0,045	0,0033	0,045	130
12 GKP	52,8838768	14,6500282	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	130
13 GKP	52,8836212	14,651103	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	130
14 GKP	52,8832283	14,6516523	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	130
15 GKP	52,8823891	14,6523838	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	130
16 PKP	w budynku Babin 7, I kondg. pokój w otwartym oknie		<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	165
17 PKP	52,8834648	14,6477413	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	165
18 PKP	52,8822365	14,6482391	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	165
19 PKP	52,8811455	14,6487226	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	165
20A GKP	52,8850975	14,6468143	1,3	24,8	0,32	1,62	28	0,073	0,058	0,0043	0,059	250
21 GKP	52,8848953	14,6459084	1,2	24,8	0,30	1,50	28	0,073	0,053	0,0040	0,054	250
22 GKP	52,8846626	14,6448612	1	24,8	0,25	1,25	28	0,073	0,045	0,0033	0,045	250
23 GKP	52,8844376	14,6438141	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	250
24 GKP	52,8842087	14,642767	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	250
25 GKP	52,883976	14,6417198	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	250
26 GKP	52,8837433	14,6406727	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	250
27 GKP	52,8837433	14,6406727	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	250
28 DPP	52,8863258	14,6446724	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	
29 DPP	52,8869514	14,6496754	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	
30 DPP	52,8832321	14,643589	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	
31 DPP	52,8824234	14,6457558	<1,0	24,8	<0,25	<1,0	28	0,073	<0,044	<0,0033	<0,045	

Załącznik nr 2 do sprawozdania SP-135G/26/OS	
BIEKT:	Stacja bazowa GRYT501, Babin, działka nr 4/18.
TEMAT:	Rozmieszczenie planów pomiarowych wokół obiektu.
ŻYTKOWNIK:	P4 Sp. z o.o.
DATA POMIARÓW:	24.09.2026 r.
PRACOWNIE:	RADIOLÓG S.C.
1 plan pomiarowy stacja źródła PEM	



Załącznik nr 3

**WIDOK STACJI BAZOWEJ GRY1501
BABIN, DZ. NR 4/18**

