



NR OBRODU				T2.1/1	T2.1/2	T2.1/3	T2.1/4	T2.1/5	T2.1/6	T2.1/7	T2.1/8
MOC ZAMSIŁ.	6kW			3,00kW	3,00kW	-					
NAZWA ODBIORNIKA	Ochronnik	Lampki		Centrida wentl. E1	Centrida wentl. E2						
MIEJSCE ZAMSIŁOWANIA	Zasilanie z tablicy T2	Ochrona przeciwprzepięciowa	Kontrola faz			Rezerwa					
DŁUGOŚĆ OBRODU	1m			70m	60m						
PRZEKROJ KABLA	5x10mm ²			5x4mm ²	5x4mm ²						
TYP KABLA				YKY 1kV	YKY 1kV						

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-C-S

Projektował:		mgr inż. Dariusz Gratek	ZAP/0182/PROJEN/6	Data:	06.2008	UNICONTROL Secured, ul. Skrzypowa 1
Nr projektu:		UC/805/08				
Tytuł projektu:						Nr archiwalny:
Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie						E-805-02
Tytuł rysunku:						Nr kolejny:
Tablica T2.1						02
						Arkusze:
						1