
proj. ZK-3a
KLASA I
(MAX. 16 UCZNIÓW)
33,3 m²
PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
22,0 m²
KORYTARZ
22,7 m²
POM. PORZĄDKOWE
4,1 m²
HALL
18,2 m²
PRZEDSIONEK
11,1 m²
PORTIERNIA
11,7 m²
POKÓJ DYREKTORA
SEKRETARIAT
16,4 m²
ZAPLECZE SCENY
17,5 m²
SCENA
AULA
151,9 m²
HALL
17,1 m²
SZATNIA
W.C.
projektor
wznacniacz
zasilenie żaluzji
zasilenie kurtyny scenicznej
zasilenie ekranu
zasilenie mikrofonu
szyfrator nr1
szyfrator nr2
tablica antywłamaniowa
ponlar energii „TG"
przycisk p.poż.
przycisk RT42
sygnalizator zewnętrzny
OPRAWA OŚWIETLENIA W WYŁĄCZNIU Z WYŁĄCZNIKIEM
- ROBOTY ELEKTRYCZNE NIE WYKONYWANE W I ETAPIE REALIZACJI
LEGENDA
CZUJNIK PASYWNEJ PODCZERWIENI EV 100PI
KLAWIATURYĘ SZYFRUJĄCĄ INSTALOWAĆ W KASETACH OCHRONNYCH ZAMYKANYCH NA KLUCZ
SYGNALIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY ZEWNĘTRZNY
NADAJNIK DO AGENCJI OCHRONY
OPRAWA JARZENIOWA TYPU NEPTUN-2 2x36W
OPRAWA JARZENIOWA TYPU RUBIN PLUS 2x36W
OPRAWA JARZENIOWA Z MODUŁEM AWARYJNYM
OPRAWA PLAFONIERA TYPU AMETYST 2x18W
WYŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY BAK. SZCZELNY
PROJ. PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY P.T.
PROJ. WYŁĄCZNIK 1-BIEG. P.T.
PROJ. WYŁĄCZNIK 1-BIEG. P.T.
PROJ. PRZEŁĄCZNIK KRZYŻOWY P.T.
GNIAZDO WTYKOWE 2x10/Z BAK. SZCZELNE
GNIAZDO WTYKOWE 2x10/Z P.T.
GNIAZDO WTYKOWE 2x2x10/Z P.T.
PROJ. GNIAZDO WTYKOWE 3x16N+PE
WENTYLATOR 32W/230V ZAŁĄCZANY RAZEM ZE ŚWIATŁE
PROJ. PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY P.T. DLA ŻALUZJI
PROJ. GNIAZDO RTV P.T.
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE
TRANSPARENT ŚWIETLNY
oprawa downlight
ADAPTOWAŁA 25.07.2008
tech. Danuta Bańka
Nr upr. 185/Sz/77
STAROSTWO POWIATOWE
w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4
74-200 PYRZYCE
tel. 091 570 47 78, fax 570 05 12
OBIEKT SZKOŁA
CHOJNA UL. PRZYMURZE 4
Rodzaj opracowania INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Imię i Nazwisko
Podpis
Data
Projektował J.KUBLICKI 01.2006
Skala 1:75
nr upr. 48/SZ/76
Nr Rys. 2
Opracował M.KUBLICKI
Sprawdził Z.ULIŃSKI
nr upr. 72/SZ/76