

**CZĘŚCIOWY REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU
ZSP NR 2 W GRYFINIE**

SCHEMAT IDEOWY - TABLICA T1/A

Projektant: R. Sznigir Projektowanie i Nadzór Robót Elektrycznych
74-101 GRYFINO, ul. Kołłątaja 11


Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2,
74-100 GRYFINO, UL. ŁUŻYCKA 91

Adres: 74-100 GRYFINO, UL. ŁUŻYCKA 91

upr. Nr 204/Sz/92 DATA: 06.2009 **Rys. Nr 6**

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Kopiowanie, publikacje, oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Oznaczenia aparatów	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18
Opis	OBWÓD OŚWIETLENIA POM. 25 I 25a	REZERWA	OBWÓD GNIAZD KORYTARZ 1 PIETRO	OBWÓD GNIAZD POM. 21c I 22	OBWÓD GNIAZD POM. 21a I 21b	OBWÓD GNIAZD POM. 23 I 23a	OBWÓD GNIAZD POM. 24, 24a I 24b	OBWÓD GNIAZD POM. 25 I 25a	REZERWA
Przekrój kabla	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2
Typ kabla	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp




**CZĘŚCIOWY REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU
ZSP NR 2 W GRYFINIE**

SCHEMAT IDEOWY - TABLICA T1/A

Projektant:	R. Sznigir Projektowanie i Nadzór Robót Elektrycznych 74-101 GRYFINO, ul. Kołłątaja 11	upr. Nr 204/Sz/92	DATA: 06.2009	Rys. Nr 6
Inwestor:	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2, 74-100 GRYFINO, UL. ŁUŻYCKA 91			
Adres	74-100 GRYFINO, UL. ŁUŻYCKA 91			

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Kopiowanie, publikacje, oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie



ZSP2_T1A
ROZDZIELNICA T1/A

Lista materiałów

Data utworzenia: 2009-06-08

PROJEKT:ZSP2_T1A

ROZDZIELNICA:ROZDZIELNICA T1/A

Cennik z dnia: 04/05/2009

Uwaga, urządzenia zostały przywrócone, ta lista urządzeń może być niekompletna, a rozdzielnice nieodpowiednio dobrane



Lista urządzeń Legrand

Referencja	Opis	Ilość
001491	ZAMEK Z KLUCZEM	1
001656	OSŁONKA 6,5 MODUŁU BIAŁA	1
003143	SYGNALIZATOR POTRÓJNY 250/500 V	1
004015	PRZEK. BISTAB. PB301 1Z 16 A	3
004374	ROZŁ. IZOL. FR 304 100 A	1
008994	WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40 A 30 mA AC	2
602434	ROZDZ. RWN 4 x 12 DRZWI METALOWE	1
605508	WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA	9
605510	WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA	7
605641	WYŁ. S 303 C 0,5 3P 0,5 A 6 kA	1
605753	WYŁ. S 303 D 32 3P 32 A 6 kA	1