



UWAGI :

1. 1. ISTNIĄCY KABEL ZASILAJĄCY TABLICĘ BEZPIECZNIKOWĄ WEWNĄTRZ BUDYNKU NALEŻY PRZEPIĄĆ Z LICZNIKA DO PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZEPIĘCIA KABLA NALEŻY UŻYSKAĆ W ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ZGODĘ NA ROZPLOMBOWANIE LICZNIKA.
3. DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEN STANOWI SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA POPRZEC WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE.4. DO ODBIORU NALEŻY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	ZASILANIE WENTYLATORÓW I CENTRALI WENTYLACYJNEJ		
OBIEKT:	ZAKŁAD PSYCHIATRYCZNO - PIELEGNACYJNO - OPIEKUNICZY W NOWYM CZARNOWIE DZ. NR 257/11, OBRĘB PNIEWO		
INWESTOR:	POWIAT GRYFINO ul. Sprzymierzonych 4 ; 74 - 100 Gryfino		
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA			
Opracował:	Łukasz Padyjasek	Nrys.:	E1
Projektant:	Ryszard Sznigr	Data:	CZERWIEC 2009