

**Uczestnicy postępowania  
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 113. poz. 759) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11 lutego 2011 r. w związku z ww. postępowaniem:

**Pytanie nr 1:**

Przedmiar branży elektrycznej dotyczący ww. zadania jest skrajnie sprzeczny z projektem i specyfikacją techniczną.

Między innymi występują różnice :

a)

Przewód YDY 3x2,5 występuje w przedmiarze w ilości 582 m wg. specyfikacji 1200 m

Przewód YDY 3x1,5 w przedmiarze brak specyfikacji 1200 m

Przewód YDY 4x1,5 w przedmiarze 301 m w specyfikacji 750

Drabinka kablowa BAKS w przedmiarze 41 m + 34 m w specyfikacji 400 m

b) gniazdo dedykowane ze stykiem ochronnym dla zasilania komputerów wg. specyfikacji i przedmiaru 120 szt. a wg. projektu rys. 1 jest 25 zestawów po 3 gniazdka a więc 75 szt.

Oprócz ww. występuje więcej rozbieżności między przedmiarem , specyfikacją a projektem.

Prosimy o podanie jakie ilości przyjąć do kosztorysu ofertowego.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć ilości zgodne z przedmiarem.

Ponadto rozbieżności wymienione ppkt a) zostały wyjaśnione w modyfikacji SIWZ z dnia 9 lutego 2011 r.