

Gryfino, dnia 20 kwietnia 2011 r.

RI.2720.02.2011.SD

**Uczestnicy postępowania  
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo Leczniczy”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 113. poz. 759 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14 kwietnia 2011 r. w związku z ww. postępowaniem:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy poz. 8 kosztorysu (wentylacja). W pozycji tej przywołane SA kratki elektroniczne TDA 930, zasilanie U=V12V, Aereco, natomiast w zestawieniu elementów wentylacji mechanicznej anemostaty wywiewne SKK 80 i 100. Które produkty należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć anemostaty wywiewne SKK 80 i 100.