

**Uczestnicy postępowania  
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1w Chojnie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 113. poz. 759 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniach 29-31.08.2012 r. w związku z ww. postępowaniem:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w przedmiocie zamówienia nie przewiduje wykonania przepompowni oraz jej zasilania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje wykonania przepompowni oraz jej zasilania.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o dokładne określenie typu nawierzchni, warstw podbudowy placu apelowego, podanie ilości oraz materiału obramowania (krawężnik czy obrzeże) oraz wskazanie na rysunku jego lokalizacji?

**Odpowiedź:**

Informacje te są zawarte w Specyfikacji Technicznej – branża drogowa (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz w dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SIWZ)

**Pytanie nr 3:**

Proszę o podanie powierzchni oraz typu wszystkich nawierzchni przewidzianych do rozebrania.

**Odpowiedź:**

- nawierzchnia asfaltowa – bieżnia 617,33 m<sup>2</sup>
- obrzeże chodnikowe – 295 m
- boisko – 1232,40 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia chodnika z płytek betonowych 35x35x 5 – 28 m<sup>2</sup>

**Pytanie nr 4:**

Proszę o określenie rodzaju i grubości podbudowy nawierzchni przewidzianych do rozebrania

**Odpowiedź:**

Rodzaj i grubość podbudowy określone są w poz. 2 przedmiaru pomocniczego (załącznik nr 9 do SIWZ).

**Pytanie nr 5:**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rys. 3 dokumentacji zamiennej odwodnienia oraz rys. 1A zagospodarowania terenu, które na stronie zawierają błędy powodujące problemy z otwarciem. Sugeruje się zmniejszenie wielkości plików.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienił wielkość pliku – rys. 3 w dokumentacji zamiennej odwodnienia. Rys.1A zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 6:**

Jaką powierzchnię parkingu Zamawiający obejmuje zamówieniem?. Czy plac z polbruku w kształcie trójkąta również wchodzi w zamówienie?.

**Odpowiedź:**

Powierzchnia parkingu wynosi 544,36 m<sup>2</sup>. Plac w kształcie trójkąta jest objęty zamówieniem.

**Pytanie nr 7:**

Proszę o podanie warstw podbudowy parkingu oraz załączenie do przetargu przekroju H-H?.

**Odpowiedź:**

Warstwy są wyszczególnione w załączonym przekroju H-H będącym załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.

**Pytanie nr 8:**

Jaką ilość krawężników oraz o jakich wymiarach przewidziano w ramach wykonania zamówienia?.

**Odpowiedź:**

Przewidziano 129,0 m krawężników o wymiarach 15x30x100.

**Pytanie nr 9:**

Jaką ilość krawężników przy parkingu należy przyjąć do rozbiórki?.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć 91,5 m.

**Pytanie nr 10:**

Proszę o podanie typu oraz wymiarów bramy wjazdowej?.

**Odpowiedź:**

Brama na parking nie jest objęta przetargiem.

**W załączeniu:**

- zmieniony rys. 3
- przekroje (rys. 3.1 i 5.2)
- opis kosztorysowy