

**Uczestnicy postępowania  
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1w Chojnie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 113. poz. 759 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniach 18.09.2012 r. w związku z ww. postępowaniem:

**Pytanie nr 1:**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące placu apelowego o powierzchni 640 m<sup>2</sup>, który ma zostać wykonany zgodnie z dokumentacją branży drogowej. Ze względu na dalsze niejasności związane z lokalizacją tego placu według rys. 1.1 proszę o sprecyzowanie  
Jaką ilość krawężników wokół placu apelowego należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:**

Ilość krawężników do wyceny należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową (mapką sytuacyjną)

**Pytanie nr 2:**

Zgodnie z opisem technicznym branży drogowej plac apelowy ma zostać wykonany na istniejącej podbudowie. Zamawiający udzielił odpowiedzi, że należy wymienić istniejącą nawierzchnię oraz podbudowę. Ze względu na to, że projekt tego nie obejmuje, proszę o określenie:  
Jaką podbudowę należy wykonać pod plac apelowy? Proszę o wskazanie przekroju w załączonej dokumentacji

**Odpowiedź:**

Informacje te są zawarte w Specyfikacji Technicznej – branża drogowa (załącznik nr 7 do SIWZ).

**Pytanie nr 3:**

Według odpowiedzi z dnia 24.08.2012 r. Zamawiający określa powierzchnie chodnika zgodną z przedmiarem robót (132 m<sup>2</sup>). Ilość tę wyliczono na podstawie działania „1,5x44x2”, co pozwala stwierdzić, że jest nim chodnik wzdłuż dłuższych boków boiska wielofunkcyjnego. Natomiast zgodnie z Modyfikacją SIWZ pkt. 1.3e należy wykonać chodnik omijający boisko.

Proszę o potwierdzenie, że zamówienie obejmuje jedynie chodnik wzdłuż boków boiska wielofunkcyjnego w ilości 132m<sup>2</sup>, a ilość obrzeży ujęto w poz. 16 przedmiaru jako oporniki wokół boiska i bieżni?

**Odpowiedź:**

Zamówienie obejmuje wykonanie chodnika omijającego boisko.

Przedmiar jest jedynie pomocniczy - nie jest podstawą do wyceny. Wykonawca powinien oprzeć się na własnej kalkulacji.

**Pytanie nr 4:**

Zgodnie z załączoną na stronie Modyfikacją SIWZ należy dodatkowo wykonać przełożenie fragmentu kanalizacji deszczowej. Proszę o sprecyzowanie: czy przełożenie odcinka kanalizacji deszczowej polega na jego wymianie w tym samym miejscu, czy też przełożenie w inne, którego nie wskazano?

**Odpowiedź:**

Kanalizację deszczową należy przełożyć zgodnie z dokumentacją projektową branży sanitarnej.

**Pytanie nr 5:**

Załączony rysunek dotyczący parkingu obejmuje również projekt nowej kanalizacji deszczowej. Proszę o odpowiedź: rurę jakiej średnicy zaprojektowano w obrębie parking? Proszę o podanie średnicy i głębokości studni oraz wpustów.

**Odpowiedź:**

Informacje te są zawarte w dokumentacji projektowej branży sanitarnej.

**Pytanie nr 6:**

Zamawiający dnia 30.08.2012 odpowiada na pytanie odnośnie bramy wjazdowej na parking, że nie wchodzi w zakres zamówienia. Pytanie jednak dotyczyło bramy wjazdowej od ul. Dworcowej, która jest wymieniona w pkt 1.3 f) modyfikacji SIWZ. Proszę o sprecyzowanie: czy brama wjazdowa od ul. Dworcowej wchodzi w zakres zamówienia? Proszę o ewentualne podanie wymiarów tej bramy.

**Odpowiedź:**

Brama wjazdowa od ul. Dworcowej wchodzi w zakres zamówienia. Informacje dotyczące wymiarów bramy ujęte są w dokumentacji projektowej.