

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1w Chojnie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 113. poz. 759 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniach 19.09.2012 r. w związku z ww. postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Według SST Wymagania ogólne oraz przekrojów normalnych zamawiający wskazuje wykonanie dwóch warstw dywanika asfaltowego: masa odtłuszczona grub. 3+4 cm, natomiast wg zapisów SST D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego wskazana jest nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 8 cm (warstwa) wiążąca – grys 0/20 i Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 8 cm (warstwa ścieralna – grys 0/16. Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań dla nawierzchni asfaltowych oraz o podanie co oznacza zapis „masa odtłuszczona”.

Uzupełnienie odpowiedzi z dnia 28 września br :

Nawierzchnię asfaltową wykonać pod ruch KR1 z AC 16 W i AC 11 S.