

Gryfino, dnia 19 lutego 2013 r.

RI.272.01.2013.SD

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa windy wraz z przedsionkiem w budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 113. poz. 759 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniach 13-14 lutego 2013 r. w związku z ww. postępowaniem:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, zwracam się o uzupełnienie dokumentacji projektowej w branży architektonicznej o zestawienie stolarki (ślusarki) okiennej, drzwiowej i wszelkich ścianek oraz daszków w celu właściwej ich wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje dodatkowo jedynie rzutem przedstawionym w załączeniu dotyczącym okien przedsionka windy. Ponadto nad wejściem do budynku zaprojektowano systemowy podwieszany daszek ze szkła hartowanego na konstrukcji stalowej, pozostałe elementy ujęte są w przedmiarze

Tym samym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

- 1) w Załączniku nr 9 do SIWZ –dokumentacja projektowa - dodaje rzut okien przedsionka windy.

Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie czy schody biegnące na podest są do wykonania zgodnie z rys nr K/1 projektu konstrukcji czy też są to schody istniejące wg projektu architektury - rys. nr 2

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać nowych schodów lecz zachować istniejące.

Pytanie nr 3:

W załączonym przedmiarze brakuje pozycji na zasilanie tablicy TP – kabel YKY 5x6 mm². Czy nie wystarczyłby przewód YDY 5x6 mm²?

W przedmiarze brakuje puszek do podłączenia przewodów telekomunikacyjnych.

Odpowiedź:

Zasilanie TP oraz zasilanie windy wraz ze wszystkimi obwodami zostało wykonane w 1 etapie remontu budynku. Pozostawiono kabel telefoniczny i zasilający z zapasem na najwyższej kondygnacji przykryte płytą gk w miejscu szachtu.