

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniach 06-11.06.13 w związku z ww. postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy do wyceny wartości oferty przetargowej oraz do późniejszej realizacji obiektu należy przyjąć profesjonalną nawierzchnię sportową z PCV, na podkładzie z pianki sprężystej o grubości minimalnej wykładziny 7 mm, posiadającą w komplecie certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych, świadczących o jej jakości, takich jak: FIVB (siatkówka) – poziom Official , EHF i IHF (piłka ręczna), FIBA (koszykówka) ? Wykładzinę syntetyczną, która nie wymaga nanoszenia pracochłonnej i kosztownej, tak jak w przypadku wskazanej w SIWZ wykładziny Marmoleum – powłoki zabezpieczającej ?

Odpowiedź:

Nie . Do wyceny należy przyjąć wykładzinę o parametrach przyjętych w projekcie.

Pytanie nr 2:

Dodatkowo proszę o odpowiedź, czy taka wykładzina musi być w pełni zgodna ze wszystkimi trzynastoma parametrami normy obowiązującej dla podłóg sportowych montowanych i użytkowanych w salach gimnastycznych: PN EN 14 904, czy też Zamawiający dopuści do montażu podłogi nie zgodne z przytoczoną powyżej, obowiązującą normą ?

Odpowiedź:

Oferent winien przedstawić dokument z którego wynika, że oferowana nawierzchnia spełnia wymagania PN-EN 14904:2009.

Pytanie nr 3:

Czy dla prawidłowej oceny składanych ofert – oferenci powinni do swych ofert dołączyć certyfikat CE zgodności z wymaganą przez Zamawiającego normą PN EN 14 904 – we wszystkich 13-tu kryteriach normy oraz dołączyć dodatkowo deklarację CE zgodności z normą PN EN 14904 – zgodności ze wszystkimi 13-toma kryteriami tej normy.

Odpowiedź:

Oferent winien przedstawić deklarację zgodności z PN-EN 14904:2009.

Pytanie nr 4:

Czy cały system podłogi (podłoga legarowana z wykładziną) powinna posiadać obowiązującą w Polsce klasyfikację ogniową na poziomie min. Cfl S.1. ?

Odpowiedź:

Nie ma takich wymagań dot. systemu . Oczywiście sama wykładzina musi posiadać klasę trudnozapałności Cfl-s1.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT / Double 4.O. ?

Odpowiedź:

W dokumentacji technicznej przyjęto zastosowanie wykładziny Marmoleum Sport gr 4mm . Dopuszcza się jednak zastosowanie innej podłogi sportowej , której parametry techniczne nie będą niższe niż systemu przedstawionego w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 6:

Prosimy o określenie, kiedy (data dzienna) Zamawiający przekaże wybranemu wykonawcy front robót do wykonywania przedmiotowych prac ?.

Odpowiedź:

Zamawiający na tym etapie postępowania nie jest w stanie ustalić dokładnej daty przekazania placu budowy. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki po upływie niezbędnych terminów.