

Gryfino, dnia 19 marca 2014 r.

RI.272.04.2014.SD

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniach 18.03.2014 w związku z ww. postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wykreślenie wartości min. pojemności cieczy, mając na względzie fakt, iż im mniejsza pojemność cieczy w kolektorze tym mniejsza bezwładność układu solarnego, czego efektem jest zmniejszenie strat do otoczenia

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do propozycji wykreślając wartość minimalną pojemności cieczy i dokonuje w tym zakresie modyfikacji SIWZ.