

## Uczestnicy postępowania wszyscy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod nr 140558-2014 pn.: „Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice”.

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 907, ze zmianami) Zamawiający, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły w w/w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

### **PYTANIE nr 1.**

Zwracamy się do zamawiającego o wyjaśnienie czy jest w posiadaniu decyzji pozwolenia na wycinkę drzew? Prosimy o udostępnienie stosownego pozwolenia.

#### **Odpowiedź:**

Wszelkie formalności związane z pozyskaniem decyzji na wycinkę drzew leżą po stronie Zamawiającego. Stosowne dokumenty zostaną przekazane Wykonawcy z chwilą rozpoczęcia robót.

### **PYTANIE nr 2.**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jakie materiały rozbiórkowe staną się własnością Zamawiającego i czy drewno pochodzące z wycinki też stanie się jego własnością?

#### **Odpowiedź:**

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do dalszego wbudowania tj. kamień, frez, kostka betonowa stanowią własność Zamawiającego, natomiast pozyskane drewno Wykonawca zobowiązuje się odkupić od Zamawiającego po cenie drewna opałowego ustalonej w protokole odbioru robót na podstawie cen aktualnie obowiązujących w Nadleśnictwie Mieszkowice, która na dzień dzisiejszy wynosi 65 zł/m<sup>3</sup> netto + Vat 8%.

### **PYTANIE nr 3.**

Prosimy o wskazanie miejsca i odległości od budowy, do którego należy wywieźć materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź:**

Przygotowany i wysortowany materiał z odzysku tj kostka betonowa „spaletowana”, czysta kostka kamienna (bez gruntu) i frez asfaltowy, Wykonawca przewiezie na plac wskazany przez Zamawiającego na terenie m.Mieszkowice na odległość do 1 km.

### **PYTANIE nr 4.**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami istniejących instalacji znajdujących się na terenie budowy oraz czy zamawiający posiada aktualne decyzje formalno – prawne wymagane przy prowadzeniu tej inwestycji?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę i aktualny dziennik budowy. Z chwilą rozpoczęcia robót, Inwestor powiadomi właścicieli sieci o wznowieniu prac II Etapu na ulicy Dworcowej w Mieszkowicach.

### **PYTANIE nr 5.**

W związku z niejednoznacznymi zapisami w SIWZ w części III, podpunkt 1.2. oraz w TER w poz. 29. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 w ilości 680 m<sup>2</sup> ma być realizowane z materiału rozbiórkowego pozyskanego podczas prowadzenia robót rozbiórkowych na kontrakcie , czy wykonawca ma kupić nową kostkę kamienną do wykonania tych elementów robót?.

#### **Odpowiedź:**

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 należy wykonać z kostki kamiennej z rozbiórki.

### **PYTANIE nr 6.**

W tabeli elementów rozliczeniowych w poz. 35 dotyczącej wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej, nie podano kolorystyki kostki, a w poz.49 dotyczącej nawierzchni chodników podano kolor szary. W SST dla branży drogowej D-05.03.23. pkt.1.3. istnieje zapis, „Wszystkie nawierzchnie zgodnie z dokumentacją techniczną mają być wykonane z kostki w kolorze czerwonym”.

#### **Odpowiedź:**

Pierwszy rząd nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej od str. krawężnika i obrzeża należy wykonać z kostki koloru czerwonego (dłuższy bok kostki równoległe do krawężnika / obrzeża). Pozostałą powierzchnię chodnika należy wykonać z kostki koloru szarego. Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.

**PYTANIE nr 7.**

Czy załączona do oferty Wykonawcy, Tabela Elementów Rozliczeniowych zawierająca ilości robót, ceny jednostkowe i wartości robót w poszczególnych pozycjach, będzie spełniała wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ część XI w punkcie 1.10.?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

**PYTANIE nr 8.**

Zgodnie z Częścią XI pkt. 1.10 SIWZ Zamawiający wymaga by do oferty dołączono kosztorys wykonany metoda kalkulacji szczegółowej. Wg zapisu w Części XIX pkt. 1 SIWZ podstawa do wyliczenia ceny ofertowej jest m.in. przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ. Prosimy zatem o potwierdzenie, że wymagany przez Zamawiającego szczegółowy kosztorys ofertowy, który należy dołączyć do oferty winien zostać sporządzony całkowicie w oparciu o treści pozycji i działów oraz nakłady ilościowe zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ – Przedmiar.

**Odpowiedź:**

Kosztorys ofertowy, należy sporządzić w oparciu o załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiar (Tabela Elementów Rozliczeniowych).

**PYTANIE nr 9.**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami z zał. Nr 7 do SIWZ – Przedmiar a Opiszem technicznym i Rysunkiem nr 3 – Przekroje normalne. Zgodnie z Opiszem technicznym i Rysunkiem nr 3 warstwa podbudowy gr. 7 cm w jezdni ul. Dworcowej powinna zostać wykonana z betonu asfaltowego, natomiast zgodnie z poz. 28 przedmiaru należy wykonać podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem. Prosimy o ujednoczenie zapisów i ewentualną korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Warstwę podbudowy gr. 7cm. należy wykonać z betonu asfaltowego zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem nr 3.

W przedmiarze robót pkt. 28 wprowadza się korektę numeru i nazwy specyfikacji technicznej z „04.04.02 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM” na „04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO”.

W załączeniu poprawiona Tabela Elementów Rozliczeniowych.

**Modyfikacje Zamawiającego.**

**Na podstawie** art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 907, ze zmianami) Zamawiający **w załączniku nr 4 – wzór umowy**, wprowadza **następujące zmiany**, w wyniku których **§ 11 ust.1** projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„WYKONAWCA przedłoży w dniu zawarcia umowy opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 5 mln. złotych lub zobowiązuje się do zawarcia w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy, odpowiedniej umowy ubezpieczenia kontraktowego od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, w której suma ubezpieczenia wynosi minimum 100% wartości umowy”.

**Pozostałe zapisy § 11 umowy pozostają bez zmian.**

Na tym zakończono odpowiedzi i modyfikacje Zamawiającego.